

МБДОУ «Детский сад №10»

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Департамент образования администрации Владимирской области отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений	Внеплановая документарная	18.06.2018 по 12.07.2018	Нарушений не выявлено	
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)	Плановая	03.09.2018 по 28.09.2018	1.Уровень освещенности не соответствует санитарным требованиям в приемной ясельной группы. 2.Предоставить акт контроля эффективности работы вентиляции в ДОУ. 3 Устранить протечки с крыши.	1.Установлены дополнительно лампы освещения (до нормы). 2.Акт проверки вентиляции предоставлен (норма). 3.Кровля крыши заменена полностью (в декабре 2018г).